

VISTA ANTERIORE:

DATI DI TARGA:

TIPO: QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE FINALE DI POTENZA

NORME DI RIFERIMENTO:

- CEI EN 60947-2
- CEI 17-113 CEI EN 61439-1;
- CEI 17-114 CEI EN 61439-2;

NOTE:

UTILIZZO ESCLUSIVO PER PERSONALE QUALIFICATO
INSTALLARE IL QUADRO IN CONFORMITA' ALLA
NORMATIVA 64-8

ALIMENTAZIONE:

TENSIONE NOMINALE:..... 400V 3F+N

CORRENTE NOMINALE:..... 16A.

FREQUENZA:..... 50 Hz.

FATTORE DI CONTEMPORANEITA': 0,5

CLASSE DI ISOLAMENTO:..... I.

GRADO DI PROTEZIONE:.....IP54

DIMENSIONI: 340 x 400 x 350mm.(H x W x D).

MASSA:..... 10KG. CIRCA.

ALTRI DATI DI TARGA:


CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO: 4,5kA.

TENSIONE DI ISOLAMENTO: 690V.

TEMPERATURA MIN./MAX.: -25°C/+40°C.


ALTITUDINE MAX. DI INSTALLAZIONE: 2000m s.l.m.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: TT/TNS




REVISIONE		data	WESTELETTRIC Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU) Tel. (0584) 9736100 - Fax. (0584) 975956 E-mail: info@westelettric.it http://www.westelettric.it		pag.
1					1
2					
3					di.
4					4
TITOLO				ARTICOLO N°	
QUADRO SVE3 16A 400V 3P+N+T				8099K31000M	
DISEGNATORE	VISTO	DATA	COMMITTENTE	DISEGNO N°	
A.K		15/10/2024	/	11893	

VISTA POTERIORE




REVISIONE		data	WESTELETTRIC Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU) Tel. (0584) 9736100 – Fax. (0584) 975956 E-mail: info@westelettric.it http://www.westelettric.it	pag.
1				2
2				
3				di.
4				4
TITOLO			ARTICOLO N°	
QUADRO SVE3 16A 400V 3P+N+T			8099K31000M	
DISEGNATORE	VISTO	DATA	COMMITTENTE	DISEGNO N°
A.K		15/10/2024	/	11893

SCHEMA ELETTRICO:
UNIFILARE PAG.1



REVISIONE		data	WESTELETTRIC Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU) Tel. (0584) 9736100 – Fax. (0584) 975956 E-mail: info@westelettric.it http://www.westelettric.it		pag.
1					3
2					
3					di.
4					4
TITOLO				ARTICOLO N°	
QUADRO SVE3 16A 400V 3P+N+T				8099K31000M	
DISEGNATORE	VISTO	DATA	COMMITTENTE	DISEGNO N°	
A.K		15/10/2024	/	11893	

SCHEMA ELETTRICO:
UNIFILARE PAG.2



REVISIONE		data	WESTELETTRIC Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU) Tel. (0584) 9736100 – Fax. (0584) 975956 E-mail: info@westelettric.it http://www.westelettric.it		pag. 4
1					di. 4
2					
3					
4					
TITOLO				ARTICOLO N°	
QUADRO SVE3 32A 400V 3P+N+T				8099K31000M	
DISEGNATORE A.K	VISTO	DATA 15/10/2024	COMMITTENTE /		DISEGNO N° 11893

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
QUADRO ELETTRICO PER BASSA TENSIONE DI POTENZA
SECONDO LE NORME CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2

COSTRUTTORE

WEST ELETTRIC S.r.l.

Via Sciola N° 106, 55054 Quiesa (LU) - ITALIA

Tel. (0584) 97361 - Fax. (0584) 975956

web: <http://www.westelettric.it> e-mail: Info@westelettric.it

SPETT

AUDIOVISUAL S.R.L.

STRADA DELLA TRESSA, 7

53100 SIENA

SI IT

Dichiara sotto la propria responsabilità che il quadro elettrico:

Articolo	8099K31000M	
Tavola	11893	del 15/10/2024
Matricola	31630	
Tipo	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)	
N.ordine	OCI / 2024 /	1694

Anno di fabbricazione 2024

Anno di apposizione marcatura 2024

E' conforme alle seguenti Norme Armonizzate:

CEI EN 61439-1 (CEI 121-25)

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)

Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2 (CEI 121-24)

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)

Parte 2: Quadri di potenza

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle Direttive Europee:

2014/30/UE

2014/35/UE

2011/65/UE

Luogo e data

Quiesa, 26/11/2024

Resp. Uff. tecnico



WESTELETTRIC S.R.L.

VIA SCIOLA, 106 - 55054 QUIESA (LU) - ITALY - T +39 0584 97361 - F +39 0584 975956

WWW.WESTELETTRIC.COM - INFO@WESTELETTRIC.IT - P.I. IT01262220468 - CAPITALE SOCIALE € 31.200,00 I.V.

CERTIFICAZIONE ISO 9001 - REG. NUMBER N° IT-26690 - CISQ/IMQ-CSQ - FORNITORE CODIFICATO NATO N° A9402

